



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Отделение надзорной деятельности
и профилактической работы
по Хвалынскому району**

ул. Советская, 51, г. Хвалынский, Саратовская область, 412780

11.04.2023 № ГУ-ИСХ-27805

На №

от

Директору МОУ СОШ №3
г.Хвалынска Саратовской области
Гурылева Наталья Владимировна

(Руководителю организации,
индивидуальному предпринимателю или
физическому лицу)

Уведомление № 44158 от 11.04.2023

Сообщаем, что согласно заявлению № ГУ-08-24097 от 07.04.2023 оказана государственная услуга «Регистрация декларации пожарной безопасности».

Подразделение	ГУ МЧС России по Саратовской области
Дата регистрации	11.04.2023
Номер реестровой записи	64-08-2023-005542
Собственник	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 ГОРОДА ХВАЛЫНСКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН	6448009198
ОГРН(ИП)	1036404102184

Сведения о объекте защиты

Дата ввода объекта защиты в эксплуатацию	21.04.1938
Полное наименование объекта защиты	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 г.Хвалынска Саратовской области
Адрес объекта защиты	412780, обл. Саратовская, г. Хвалынский, ул. Революционная, д. 85

I Характеристика объекта защиты

Степень огнестойкости	III
Высота здания, м	8
Объем здания, куб. м	15500
Количество этажей	2
Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2000
Класс конструктивной пожарной опасности	C2
Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет
Перечень и тип системы противопожарной	проводная автоматическая пожарная сигнализация ПКП-Гранит 24 ; радиосистема передачи извещений "Стрелец - мониторинг"; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа; внутренний противопожарный водопровод D-50мм - 10 ПК; наружный противопожарный водопровод ПГ-200;

II Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

-

III Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

5000000 руб.

IV Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполняется 4.3-4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013
Наружное противопожарное водоснабжение	Выполняется П. 5.1,8.5,8.8-8.12,11.2,11.3,11.4, таблица 1 СП8.13130
Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется п. 7.1,8.1 СП4.13130.2013

Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Выполняется п.5.2.2,6.7.15-6.7.16,таблицы 6.9 и 6.13 СП2.13130, п. 5.6.2 СП 4.13130.2013
Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется п. 4.1.2,4.2.7-4.2.11,4.2.12-4.2.22,4.3.3-4.3.7,4.3.11,4.3.12,4.4.1-4.4.9,4.4.11,4.4.12,7.12.1-7.12.20 СП 1.13130.2020
Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется п.7.1-7.3,7.5,7.6 СП 4.13130.2013
Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, внутренний противопожарный водопровод, системы автоматической пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией)	Выполняется п.6.1,6.8,6.9,6.22,8.1 СП7.13130.2013; п.3.3-3.5,4.1-4.4,4.6,4.8,5.1,5.3-5.5, таблицы 1,2 СП 3.13130.2009; п.4.1.1,4.1.7,4.1.8,4.1.10,4.1.13,4.1.16,4.2.1,4.2.4,4.2.9,4.2.10 СП 10.13130
Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Выполняется статьи 4,6,54,61,78,82,83,103,104,106,107, глава 26 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ; статья 20 Федерального закона от 22.12.1994 № 69 - ФЗ
Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Выполняется п.2-19,31-37,41-43,48-56,60,65,67,70-73,88-92,392-394,395-413, приложения 1 и 2 постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479; п.4.1.1,4.1.8,4.1.11,4.1.27,4.1.28,4.1.32-4.1.34,4.1.40,4.2.1,4.2.4,4.2.5,4.2.7,4.2.9,4.3.1-4.3.16,4.4.1-4.4.21,4.5.1-4.5.4, приложения А,Г СП 9.13130.2009; п.1-27 Приказ МЧС России №806 от 18.11.2021 г..

Начальник отделения

(должность руководителя
уполномоченного органа)

Бакеев Т.А.

(фамилия и инициалы)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00CF284288C69B7B493DE463DCA838D7A4
Владелец: Бакеев Тимур Аликович
Действителен с 26.09.2022 по 20.12.2023