



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Главное управление МЧС России
по Саратовской области)

**Отделение надзорной деятельности
и профилактической работы
по Хвалынскому району**

ул. Советская, 51, г. Хвалы́нск, Саратовская область, 412780 Телефон:
8(84595) 2-14-58, e-mail: ondipr63@64.mchs.gov.ru

20.06.2023 № ГУ-ИСХ-54379

На № _____ от _____

Директору МОУ СОШ №3
г.Хвалынска Саратовской области
Гурылевой Наталье Владимировне

(Руководителю организации,
индивидуальному предпринимателю или
физическому лицу)

Уведомление № 60807 от 20.06.2023

Сообщаем, что согласно заявлению № ГУ-08-28610 от 20.06.2023 оказана государственная услуга «Регистрация декларации пожарной безопасности».

Подразделение	ГУ МЧС России по Саратовской области
Дата регистрации	20.06.2023
Номер реестровой записи	64-08-2023-009952
Собственник	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 ГОРОДА ХВАЛЫНСКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН	6448009198
ОГРН(ИП)	1036404102184

Сведения о объекте защиты

Дата ввода объекта защиты в эксплуатацию	01.01.1980
Полное наименование объекта защиты	Дошкольное отделение муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3 г.Хвалынска в селе Елшанка
Адрес объекта защиты	412757, обл. Саратовская, р-н. Хвалынский, с.

Елшанка, ул. Молодежная, д. 43

I Характеристика объекта защиты

Степень огнестойкости	III
Высота здания, м	8
Объем здания, куб. м	2388
Количество этажей	2
Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	569
Класс конструктивной пожарной опасности	C2
Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет
Перечень и тип системы противопожарной	дымовые пожарные извещатели ИП-212-66 - 69шт. АПС "Тандем-IP- И" тепловые извещатели ИП-103-5/1-А3 -8шт. РСПИ (радиосистема передачи извещений) "Стрелец-мониторинг" система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа, установлены звуковые извещатели "Маяк 12КП" 1шт. наружное противопожарное водоснабжение - пожарный водоём объёмом 11 м3

II Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

не проводилась

III Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

5000000

IV Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполняется п. 4.3-4.13, таб. 1 СП 4.13130.2013
Наружное противопожарное водоснабжение	Выполняется

	п. 5.1, 8.5, 8.8-8.12, 11.2, 11.3, 11.4, таб. 1 СП 8.13130
Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется п. 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013
Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Выполняется п 5.2.2, 6.7.15-6.7.16, таб. 6.9 и 6.13 СП 2.13130, п.5.6.2 СП 4.13130.2013
Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется п. 4.1.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.12-4.2.22, 4.3.3-4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.12.1-7.12.20 СП 1.13130.2020
Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется п. 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013
Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, внутренний противопожарный водопровод, системы автоматической пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией)	Выполняется п. 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013 п. 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таб. 1,2 СП 3.13130.2009 п. 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 СП 10.13130
Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Выполняется ст. 4, 6, 54, 61, 78, 82, 83, 103, 104, 106, 107, глава 26 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Выполняется п. 2-19, 21-37, 41-43, 48-56, 60, 65, 67, 70-73, 88-92, 392-394, 395-413, прил. 1 и 2 постановления правительства от 16.09.2020 № 1479 п. 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, прил. А,Г СП 9.13130.2009 п. 1-27 приказ МЧС России № 806 от 18.11.2020 г.

Начальник ОНД и ПР
по Хвалынскому району

(должность руководителя
уполномоченного органа)

Бакеев Т.А.

(фамилия и инициалы)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00CF284288C69B7B493DE463DCA838D7A4

